

NOTSTROM ANLEITUNG HANDUMSCHALTUNG BACK UP BOX:

- 1: Sicherung des Wechselrichters im Zählerkasten ausschalten.
- 2: Rechter Stecker (Stromzuleitung) Verriegelungshebel nach vorne ziehen und den Stecker nach unten abziehen.
- 3: Hauptstecker der Notstrombox in den nun freien rechten Platz am Wechselrichter einstecken.
- 4: An der Notstromsteckdose Deckel öffnen und Schalter umlegen.
- 5: 3-5 Minuten abwarten, Wechselrichter LEDs leuchtet Orange, Notstrombetrieb aktiv

UMSCHALTUNG NOTSTROMBETRIEB IN DEN NORMALBETRIEB

- 1: Wechselrichter am schwarzen Drehauptschalter ausschalten
- 2: Batterie am schwarzen Drehauptschalter ausschalten
- 3: Hauptstecker der Notstrombox aus dem Wechselrichter ziehen
- 4: Schalter Notstrombox in Ausgangsposition umlegen
- 5: Wechselrichter am schwarzen Drehauptschalter einschalten
- 6: Batterie am schwarzen Drehauptschalter einschalten
- 7: Sicherungen des Wechselrichters im Zählerkasten einschalten